

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
учётный № проверки 52230061000203370981

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактических работ
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отделение надзорной деятельности и профилактических работ по Сергачскому району
607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Выездная, 12 тел. 5-50-42
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«23» января 2023 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Нижегородская область, г. Сергач, ул. Коммуны, д.5Б
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 1 (плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы - главного государственного инспектора Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области Веберта Евгения Владимировича от 12.01.2023г. № 1, учетный номер проверки 52230061000203370981 от 12 января 2023 года

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Вебертом Евгением Владимировичем, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главным государственным инспектором Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1)

Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1)

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Истребование документов;

в следующие сроки:

с «18» января 2023 г., 09 час.00 мин.

по «23» января 2023 г., 11 час.00 мин.

по месту Нижегородская область, Сергачский район, 101 квартал Сергачского лесничества, территория №1.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) Опрос;

в следующие сроки:

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не использовались

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Распорядительные документы:

1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя;

2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

8) Документы, утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных

испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

11) Паспорта на огнетушители;

12) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;
- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 23.01.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

**Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы –
главный государственный инспектор Сергачского района Нижегородской области по
пожарному надзору управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области**
Веберт Евгений Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Веберт Евгений Владимирович – Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы - главный государственный инспектор Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области, телефон: 8(83191) 5-58-73, 8-9159477969, E-mail: ondpr-sergach@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

С актом плановой выездной проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а):

Директор ГБУ СРЦН «Надежда» Сергачского района Советова Вера Владимировна
23.01.2023 11 час. 00 мин.


(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий